

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resultados del laboratorio Applus+ / LGAI

FECHA DE REALIZACIÓN

No consta en el certificado

MATERIAL DEL INFORME

MICROESFERAS 10%

01

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Certificado de ensayos simplificado de Applus+ / LGAI.

Material: TECNOCEMENTO MICROESFERAS 10%.

Peticionario: Aplicaciones Técnicas del Cemento, S.L.

Marco: UNE-EN 13813:2003. Método citado: UNE-EN 12633.

Documento original en inglés; no especifica la edición del método.

02

RESULTADO CERTIFICADO

Determinación	Resultado
Resistencia al deslizamiento	38
Clasificación del certificado	Clase 2

Fecha visible: 08/11/2011, correspondiente a la emisión del certificado. El documento aportado no detalla el periodo de realización ni las lecturas individuales.

Resumen editorial de TECNOCEMENTO. No sustituye al documento ORIGEN. Los resultados se refieren exclusivamente al material ensayado en 2011; las normas se citan con la edición del informe.